

Brande Vandværk Amba  
Blichersvej 26  
7330 Brande

## Brande Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2019

06-02-2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Brande Vandværk 2019  
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018  
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

#### Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	28	11	2
På vandværk	0	4	1
Fra boringer	0	3	4

#### ANALYSERESULTATER 2019

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	4,9	4,5	4,9	° dH	
pH	7,7	7,4	8,2		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,058	<0,01	0,47	mg/l	< 0,2
Mangan	0,0034	<0,002	0,0034	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,23	<0,03	2,7	µg/l	< 20
Flourid	0,032	<0,02	0,032	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	<1	<1	56	antal/ml	< 200

#### OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Jern	18-11-2019	0,47	0,2	mg/l	Hos forbrugere
Ammonium	09-05-2019	0,094	0,05	mg/l	Fra boring
Ammonium	09-05-2019	0,081	0,05	mg/l	Fra boring
Ammonium	09-05-2019	0,081	0,05	mg/l	Fra boring
Turbiditet	18-11-2019	2,15	1	FNU	Hos forbrugere
Turbiditet	18-11-2019	1,35	1	FNU	Hos forbrugere

> = større end  
< = mindre end

Venlig hilsen

