

Brande Vandværk Amba
Blichersvej 26
7330 Brande

Brande Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Brande Vandværk 2020
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk 1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	25	7	3
På vandværk	0	2	0
Fra boringer	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	4,8	4,4	4,9	° dH	
pH	7,7	7,4	7,7		7 - 8,5
Nitrat	0,74	<0,3	0,74	mg/l	< 50
Jern	0,010	<0,01	0,20	mg/l	< 0,2
Mangan	0,0021	0,00013	0,0021	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,53	<0,03	0,53	µg/l	< 20
Flourid	0,04	0,02	0,04	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	2	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	<1	<1	61	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Turbiditet	23-04-2020	1,6	1	FNU	Hos forbrugere
Turbiditet	23-04-2020	1,1	1	FNU	Hos forbrugere
Turbiditet	06-10-2020	1,4	1	FNU	Hos forbrugere

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S

Brande Vandværk Amba
Blichersvej 26
7330 Brande

Petersborg Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Petersborg Vandværk 2020
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	1	0	1
På vandværk	0	0	0
Fra boringer	0	2	1

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,3	5,3	5,3	° dH	
pH	7,5	7,5	7,5		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	0,016	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	<0,002	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,087	0,087	0,087	µg/l	< 20
Flourid				mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	3	<1	3	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Nitrit	23-04-2020	0,011	0,01	mg/l	På vandværk

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S