

Brande Vandværk A.m.b.a  
Blichersvej 26  
7330 Brande

## Brande Vandværk A.m.b.a

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2022

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Brande Vandværk A.m.b.a 2022

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018  
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

#### Der er i 2022 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	28	4	4
På vandværk	0	0	5
Fra boreriger	0	0	0

#### ANALYSERESULTATER 2022

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,5	4,3	5,5	° dH	
pH	7,7		7,8		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	0,23	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,016		0,12	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002		<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,17		0,36	µg/l	< 20
Flourid	0.079	<0.04	0.079	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1		23	antal/ml	< 200

#### OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Grænseværdi	Enhed	Prøvested
Coliforme bakterier		1	1,0	CFU/100 mL	Sandfeldvej 27

Venlig hilsen  
Højvang Laboratorier A/S